



RIF	RdP e T.I.	PRATICA e PROT	DATA PRESENT	UBICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	STATO PRATICA (nuova/integrata)	RIF. RUE per CQAP	PARERE COMMISSIONE
-----	------------	----------------	--------------	------------	----------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------

1	A.V.	F.L. 12/2022 34/2022 PG 205503	22/10/2022	Via Emilio Lepido, 259	RICHIESTA DI VALUTAZIONE E PREVENTIVA	INTEGRATA	Art.1.1.8 Comma 2 Lett.b)	PARERE SOSPENSIVO. Si chiede di: 1. Aprire la corte verso sud, posizionando il fabbricato delle autorimesse in modo speculare rispetto al fabbricato ovest e prevedendo l'accesso alle autorimesse dall'esterno (lato est); 2. di mantenere le alberature esistenti; 3. di allineare il viale di accesso rispetto all'asse dello spazio vuoto tra gli edifici 1 e 2; 4. di mantenere le quote di estradosso delle gronde e dei colmi delle coperture, le pendenze originali e le caratteristiche costruttive/percettive degli sporti di gronda.
2	G.I.	F.L. 11/2022 62/2022 PG 151780	04/08/2022	Via Lino Ventura	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	INTEGRATA	Art. 1.1.8 Comma 2 Lett. a)	PARERE SOSPENSIVO. Si ribadisce la richiesta di progettare e rappresentare sistemi di mitigazione ambientale dell'area di distribuzione centrale, in grado di attenuare l'isola di calore.
3	G.A.	F.L. 14/2022 34/2022 PG 220148	11/11/2022	Via Budellungo, 58	RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO ALLA CQAP	NUOVA	Art.1.1.8 Comma 2 Lett b)	PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO. Premesso che, ai sensi dell'art. 3.2.12, c 4 del Rue il fabbricato potrebbe essere considerato soggetto a ristrutturazione edilizia, si chiede di proseguire - con le medesime caratteristiche costruttive - la copertura a sbalzo già esistente nella proprietà contermina.



DATA	SEDUTA
14/02/2023	3

RIF	RdP e T.I.	PRATICA e PROT	DATA PRESENT	UBICAZIONE	TIPOLOGIA INTERVENTO	STATO PRATICA (nuova/integrata)	RIF. RUE per CQAP	PARERE COMMISSIONE
-----	------------	----------------	--------------	------------	----------------------	---------------------------------	-------------------	--------------------

4	G.I.	F.L. 11/2023 10/2023 PG27336	13/02/2023	Strada Maretto, 13	AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	NUOVA	Art. 1.1.8 Comma 2 Lett. a)	PARERE SOSPENSIVO. Si chiede di riconsiderare i seguenti elementi: 1. il volume architettonico centrale, in modo da salvaguardare e valorizzare, principalmente sul lato nord, il carattere di orizzontalità dell'edificio esistente; 2. la scala esterna sulla testata ovest, eventualmente integrata in un elemento architettonico di schermatura.
---	------	------------------------------------	------------	--------------------	----------------------------------	-------	-----------------------------------	--

La seduta termina alle ore 13.15

Il Presidente
Arch. Andrea Mambriani
(sottoscritto digitalmente)